

CODICI ANOMALIE

Categoria anomalia	Codice anomalia	Descrizione
N01 - Locale installazione	N0101	Apertura di aerazione errata/ostruita/insufficiente/assente
	N0102	Apertura di ventilazione errata/ostruita/insufficiente/assente
	N0103	Presenza impianto a biomassa: situazione impiantistica non a norma
	N0104	Irregolarità della Centrale Termica (altezza; interruttori; presenza materiale non idoneo; pareti/porte/finestre non idonee; pavimento non idoneo)
	N0105	Generatore ubicato in locale non idoneo
	N0106	Irregolarità impianto elettrico
	N0107	Irregolarità del piano cottura
	N0108	Coibentazione tubazioni assente o ammalorata
N02 - Sistemi di evacuazione prodotti della combustione	N0201	Irregolarità del camino/canna fumaria
	N0202	Irregolarità dei condotti di scarico
	N0203	Foro prelievo prodotti combustione assente/irregolare/chiusura non corretta
	N0204	Rigurgito di fumi in ambiente
	N0205	Tiraggio insufficiente
	N0206	Apparecchi che scaricano nello stesso canale da fumo e/o camino in maniera irregolare;
N03 - Sistemi di adduzione del combustibile o alimentazione	N0301	Irregolarità: linea gas/linea gasolio/serbatoio/rubinetto/intercettazione/tubazioni/accessori
	N0302	Perdite di combustibile o di fluido termovettore
N04 - Irregolarità INAIL (ex ISPESL)	N0401	Documentazione assente/incompleta/scaduta
	N0402	Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta
N05 - Irregolarità CPI	N0501	Documentazione assente/incompleta/scaduta
	N0502	Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta
N06 - Irregolarità documentali	N0601	Allegato al D. lgs 152/06 assente o non trasmesso
	N0602	Assunzione Responsabilità assente o non trasmessa
	N0603	Dichiarazione di Conformità assente o incompleta
	N0604	Libretto impianto assente/incompleto
	N0605	Libretto d'uso assente/incompleto
	N0606	Rapporto di controllo non presente/incompleto
	N0607	Rifiuto pagamento dichiarazione
	N0608	Mancanza dati volumetria riscaldata e/o mancanza dati consumi combustibile
	N0609	Targatura non effettuata
N07 - Trattamento acqua	N0701	Mancanza Addolcimento/Condizionamento Chimico/Filtrazione
N08 - Termoregolazione, contabilizzazione e regolazione climatica	N0801	Dispositivi di regolazione climatica non presente e/o non funzionanti
	N0802	Sistemi di termoregolazione assenti/non idonei
	N0803	Sistemi di contabilizzazione assenti/non idonei
N09 - Divieto di utilizzo di apparecchi e combustibili	N0901	Divieto di utilizzo di camini in caso di presenza di altri generatori
	N0902	Divieto di utilizzo combustibili vietati
N10 - Divieto di climatizzazione locali	N1001	Divieto di climatizzazione di cantine, ripostigli, box, scale e depositi
N11 - Irregolarità del tecnico (manutentore/installatore)	N1101	Prima accensione non trasmessa dall'installatore
	N1102	Rapporto di controllo non trasmesso dal manutentore
	N1103	Segnalazioni errate o inopportune nella documentazione
N12 - Assenza del conduttore	N1201	Figura del conduttore assente
N99 - Altro	N9901	ALTRO